

CTR 177080

"CASTELLAR GUIDOBONO"

Pozzo 1

STRADA TORAZZO

Pozzo 2

PVC DE 90 PN 18

PVC DE 90 PN 18

PN 18



220 PROFONDO MT. 100

0-6 ARGILLA / 6-19 GHIAIA / 19-21 ARGILLA /
21-24 GHIAIA MISTA ARGILLA
24-27 GHIAIA PULITA / 27-33 ARGILLA / 33-35
GHIAIA MISTA ARGILLA / 35-39 ARGILLA / 39-40
GHIAIA MISTA ARGILLA / 40-45 ARGILLA / 45-51
GHIAIA COMPATTA con ciottoli / 51-55 ARGILLA /
55-58 GHIAIA COMPATTA PULITA / 58-63 ARGILLA
COMPATTA / 63-73 GHIAIA PULITA e STRATI AR-
ILLOSI / 73-92 GHIAIA MISTA ARGILLA /
92-95,50 ARGILLA / 95,50-98,50 CONGLOMERATO /
98,50-100 ARGILLA

INVESTIMENTO ϕ 300x5

0-30 CIECO / 30-36 FILTRO PONTE / 36-53
CIECO / 53-59 FILTRO PONTE / 59-95 CIECO
95-98,50 FILTRO / 98,50-100 CIECO

Problema Stratigrafico e colonne penetrante del pozzo
 rifellato: eseguito Spett.le Amministrazione⁷⁶ Comune
Castellar Guidobono (AL)

Wello Statico mc. 28
 Wello Dinamico mc. 50
 Costo al 1° lt. 280

Prova eseguita 16/2/74

COLONNA PENETRANTE			STRATIGRAFIA
0	0	0	0-4 argilla
			4-24 argilla sabbiosa
	Tubo chiuso φ 350		24-28 ghiaia umida
			28-34 argilla e ghiaia
35			34-36 ghiaia e sabbia
	Tubo filtro φ 350		36-40 ghiaia e cespugli
40			40-50 ghiaia mista argilla
			50-52 argilla compatta
	Tubo chiuso φ 350		52-68 ghiaia mista argilla
			68-70 ghiaia idrica
68			70-82 argilla rossa sabbia
	Tubo filtro φ 350	70	82-86 ghiaia, sabbia idrica
70			86-94 argilla oscura tufo
	Tubo chiuso φ 300		
82			
COMUNE CASTELLAR GUIDOBONO			